



# اطخبار العلوم التجارب والدراسات

## LABORATOIRE PUBLIC D'ESSAIS ET D'ETUDES

شركة لا اسمية رأس مالها درهما 247.702.400,00

### CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES ELECTRIQUES

(C.E.E.E)

Km 7 , Route d'El Jadida - B.P. 8066 - Oasis / Casablanca  
Tél.: 05.22.48.87.87 / Direct: 05.22.48.87.70 - Fax : 05.22.23.42.14

Casablanca, le **03/03/2023**

### CERTIFICAT DE CONFORMITE

<b>Produit</b>	:	Canalisations électriques ICD11, ICD13, ICD16 et ICD21.
<b>Société</b>	:	L.A.P
<b>Essais réalisés</b>	:	

- Essai de marquage
- Vérification des dimensions.
- Propriétés mécaniques :
  - \* Essai d'écrasement.
  - \* Essai de cintrage
- Propriétés thermiques :
  - \* Résistance à la chaleur
- Caractéristiques électriques :
  - \* Rigidité diélectrique.

Le CEEE/LPEE déclare avoir réalisés les essais demandés ci-dessus ; et ce conformément aux normes **NM EN 61386-1, NM EN 61386-22 et NM EN 61386-23** sur des échantillons présentés au LPEE par un agent de la société L.A.P le 19/10/2022.

Les essais réalisés ainsi que les résultats obtenus ont fait l'objet du rapport d'essai n° : **14366** relevant du dossier **2022.170.06045.2022.0837/001** émis le **03/03/2023**; Les résultats de ces essais sont conformes.

**Validité du certificat :** 1 an à compter à partir de la date d'émission du présent certificat.

VERIFIE PAR L'INGENIEUR CHARGE  
DU DOSSIER

M.NAZIH



APPROUVE PAR LE DIRECTEUR DU  
CENTRE D'ESSAIS ET D'ETUDES

M.FARSI

